

**INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA
FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC**

Formato CAC - 007
Versión 1
Abril de 2015


1. Agente (RFI)	BEAM ENERGY INNOVATION SAS ESO	2. Nombre Centro de Gestión de Medida	CGM VATIA	3. Año de reporte	2021
1.1. Código SC Agente (RFI)	BEIC	2.1. Código SC Centro de Gestión de Medida	Cr0202	3.1. Fecha de reporte	2022-02-25

1. INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

Tipo de Falla / Componente	Medidor principal	Medidor de Respaldo	Transformadores de tensión (PT)	Transformadores de corriente (CT)	Sistema de comunicación	Bloqueo de borneras de prueba	Cableado	Otros Componentes	Subtotal	% por tipo de falla
Hurto									0	0%
Vandalismo									0	0%
Falla metrológica					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0%
Quemado									0	0%
Roto									0	0%
Abierto									0	0%
Otro tipo de falla									0	0%
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
% por elemento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Nota: Reportar solamente la falla del elemento que cause la mayor duración de tiempo en falla de sistema cuando se presente la falla de dos o más elementos, de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC.


Observaciones / Hechos relevantes:
Sin Observaciones.



2. INFORME DE VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN

Tipo de punto de medición	Verificaciones Iniciales (Externas)	Verificaciones Iniciales (RF)	Verificaciones Extraordinarias	Verificaciones Quinquenales	Subtotal	Tiempo promedio hh (administrativo)	Tiempo promedio hh (operación)	Tiempo promedio hh (desplazamiento)	Tiempo total hh (administrativo)	Tiempo total hh (operación)	Tiempo total hh (desplazamiento)	Tiempo Total hh Verificación
1					0				0	0	0	0,0
2		2			2	2,00	4,00	4,00	4	8	8	20,0
3		2			2	2,00	4,00	4,00	4	8	8	20,0
4					0				0	0	0	0,0
5					0				0	0	0	0,0
Subtotal	0	4	0	0	4	2,0	4,0	4,0	8,0	16,0	16,0	40,0
% por tipo de verificación	0%	100%	0%	0%	100%	% Tiempo Administrativo / Operación /Desplazamiento			20%	40%	40%	100%

Observaciones / Hechos relevantes:
Sin Observaciones.



3. INFORME DE INTERROGACION DE FRONTERAS

Definición de frontera	INTERROGACION REMOTA					INTERROGACION EN SITIO					TOTAL	
	Cantidad de interrogaciones año	Duración Máxima (min)	Duración Promedio (min)	Duración Mínima (min)	Duración Total año (hh)	Cantidad de interrogaciones año	Duración Máxima (min)	Duración interrogación Promedio (min)	Duración Mínima (min)	Duración promedio desplazamiento a sitio (hh)		Duración Total año (hh)
Generación					0						0	0,00
Comercialización entre agentes					0						0	0,00
Comercialización entre agentes y usuarios	22.404	56,15	5,83	0,04	2.177	2	3,00	3,00	3,00	4,00	8	2.185,02
Enlace Internacional					0						0	0,00
Interconexión Internacional					0						0	0,00
Distribución					0						0	0,00
Demanda desconectable					0						0	0,00
Indicadores CGM	22.404,00	56,15	5,83	0,04	2.176,92	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	12	2.185,02

Observaciones / Hechos relevantes:
El día 02/08/2021 se descargaron datos in situ para la validación de la medición comparada con las descargas remotas realizadas por el CGM, cumpliendo el artículo C del anexo 3 del código de medida.

4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS

Fronteras Activas				
-------------------	--	--	--	--

INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC				Formato CAC - 007 Versión 1 Abril de 2015				
1. Agente (RFI)		2. Nombre Centro de Gestión de Medida		3. Año de reporte				
BEAM ENERGY INNOVATION SAS ESO		CGM VATIA		2021				
1.1. Código SC Agente (RFI)		2.1. Código SC Centro de Gestión de Medida		3.1. Fecha de reporte				
BEIC		Crd202		2022 02 25				
Definición de frontera	Cantidad de fronteras al inicio del periodo	Fronteras inscritas en el periodo	Fronteras suspendidas al cierre del periodo ¹	Fronteras canceladas en el periodo	Cantidad de fronteras activas al cierre del periodo	Tasa de Crecimiento anual		
Generación					0,0	0,0%		
Comercialización entre agentes					0,0	0,0%		
Comercialización entre agentes y usuarios	0	4	0	2	2,0	0,0%		
Enlace Internacional					0,0	0,0%		
Interconexión Internacional					0,0	0,0%		
Distribución					0,0	0,0%		
Demanda desconectable					0,0	0,0%		
Subtotal	0	4	0	2	2	0,0%		
<p><small>Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscritas en el periodo). VER: ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO; ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO</small></p>								
Observaciones / Hechos relevantes:			Gráficos					
Sin Observaciones.			<p style="text-align: center;">Índice de Crecimiento anual por tipo de frontera</p>					
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS								
Tipo de Canal	% disponibilidad de canales por tiempo				% disponibilidad por intentos			
	Tiempo total de Operación hh / Año	Disponibilidad hh / Año	Indisponibilidad hh / Año	% Disponibilidad	Total de Intentos en el Periodo	Intentos Exitosos	Intentos Fallidos	% Disponibilidad
GPRS				0,0%			0	0,0%
3G				0,0%			0	0,0%
4G	8.760,00	8.741,43	19	99,8%	22.404	8.962	13.442	40,0%
LAN				0,0%			0	0,0%
TCP/ETHERNET				0,0%			0	0,0%
Fibra óptica				0,0%			0	0,0%
Enlace satelital				0,0%			0	0,0%
Línea telefónica				0,0%			0	0,0%
Otros				0,0%			0	0,0%
TOTAL	8.760	8.741	19	99,79%	22.404	8.962	0	40,0%
Observaciones / Hechos relevantes:			Gráficos					
La indisponibilidad en el canal de comunicación se genero por intermitencias de los proveedores de comunicaciones.								
6. INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACION								
ACTIVIDAD	Fecha de la Actividad	Fronteras activas	Tamaño de la Muestra	Conformes	No Conformes	% de Conformidad	Cumple Validación	
Validación (1ra muestra)	2021-06-17	4	1	1	0	100%	CUMPLE	
Validación (2da muestra)	2021-12-15	2	1	1	0	100%	CUMPLE	
Validación (3ra muestra)								
<p><small>Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014</small></p>								
Observaciones / Hechos relevantes:			La muestra seleccionada cumple con los requisitos.					
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE CRITICA								
MES	Fronteras activas (a cierre de mes)	Total de lecturas en el mes	Lecturas objeto de critica	% Lecturas en critica	Lecturas aceptadas en critica	% Aceptación de registros en critica (confirmación de lecturas)		
ENERO	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
FEBRERO	-	-	-	0,00%	-	0,00%		

**INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDA
FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC**


Formato CAC - 007
Versión 1
Abril de 2015

1. Agente (RFI)	BEAM ENERGY INNOVATION SAS ESO	2. Nombre Centro de Gestión de Medida	CGM VATTIA	3. Año de reporte	2021
1.1. Código SIC Agente (RFI)	BEIC	2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida	Cr0202	3.1. Fecha de reporte	2022-02-25

MES	3	93	29	31,18%	29	100,00%
MARZO	4	120	33	27,50%	33	100,00%
ABRIL	4	124	11	8,87%	11	100,00%
MAYO	4	120	20	16,67%	20	100,00%
JUNIO	4	124	25	20,16%	25	100,00%
JULIO	4	124	30	24,19%	30	100,00%
AGOSTO	4	120	32	26,67%	32	100,00%
SEPTIEMBRE	4	124	17	13,71%	17	100,00%
OCTUBRE	2	60	29	48,33%	29	100,00%
NOVIEMBRE	2	62	14	22,58%	14	100,00%
DICIEMBRE	2	62	14	22,58%	14	100,00%
TOTAL	35	1.071	240	22,41%	240	100,00%

Observaciones / Descripción breve de los criterios de Crítica:

Sin observaciones



8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC

Prueba	Fecha de la Actividad	RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION		RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC	
		Conforme	Observaciones	Conforme	Observaciones
1	2021-10-08	CONFORME	Se Verifican los datos de medición en la base de datos respaldada en discos extraíbles.	CONFORME	Se consulta en el portal CGM de XM la recepción de los datos por parte del webService.
2	2021-10-08	CONFORME	Se verifica el canal de comunicación entre Vattia y el centro que contiene el DRP	CONFORME	Se prueba con un modem de internet alterno, por si falla el principal, se logra establecer la comunicación con XM y realizar el reporte.
3	2021-10-08	CONFORME	Se verifica sincronización e integridad de la base de datos de Mithra.	CONFORME	Se prueba con dos máquinas virtuales VMware de respaldo con las configuraciones básicas, permitiendo establecer comunicación con el ASIC y los clientes.
4	2021-10-08	CONFORME	Se verifica sincronización e integridad de la base de datos de Primerad y Símetx.	CONFORME	Se comprueba buen funcionamiento de servidor de aplicaciones
5	2021-10-08	CONFORME	Se verifica sincronización e integridad de la base de datos de Uno EE		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:

Sin Observaciones.

9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTINGENCIA

EVENTO	Fecha de la Actividad	Tipo de Contingencia	Descripción del evento	Respuesta del plan de Contingencia	Observaciones / Lecciones aprendidas
1	aaaa mm dd	Sin Contingencias.			Sin Observaciones.
2	aaaa mm dd				
3	aaaa mm dd				
4	aaaa mm dd				
5	aaaa mm dd				
6	aaaa mm dd				
7	aaaa mm dd				
8	aaaa mm dd				
9	aaaa mm dd				
10	aaaa mm dd				
11	aaaa mm dd				
12	aaaa mm dd				
13	aaaa mm dd				
14	aaaa mm dd				
15	aaaa mm dd				
16	aaaa mm dd				
17	aaaa mm dd				
18	aaaa mm dd				
19	aaaa mm dd				

**INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDA
FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC**

Formato CAC - 007
Versión 1
Abril de 2015

1. Agente (RFI)	BEAM ENERGY INNOVATION SAS ESO	2. Nombre Centro de Gestión de Medida	CGM VATIA	3. Año de reporte	2021
1.1. Código SC Agente (RFI)	BEIC	2.1. Código SC Centro de Gestión de Medida	Cr0202	3.1. Fecha de reporte	2022-02-25


20	aaaa mm dd				
21	aaaa mm dd				
22	aaaa mm dd				
23	aaaa mm dd				
24	aaaa mm dd				
25	aaaa mm dd				
26	aaaa mm dd				
27	aaaa mm dd				
28	aaaa mm dd				
29	aaaa mm dd				
30	aaaa mm dd				

10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN

Tipo de punto de medición	Trimestre				Total de Mantenimientos	Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición					
	1	2	3	4		Tiempo promedio de mantenimiento (hh)	Tiempo promedio de desplazamiento al sitio de med. (hh)	Tiempo total hh (mantenimiento)	Tiempo total hh (desplazamiento)	Tiempo Total Mantenimiento + desplazamiento	Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición por mto (hh)
1					0			0,0	0,0	0,0	
2			3		3	4	2	12,0	6,0	18,0	2
3			1		1	4	2	4,0	2,0	6,0	2
4					0			0,0	0,0	0,0	
5					0			0,0	0,0	0,0	
Subtotal	0	0	4	0	4	4,0	2,0	16,0	8,0	24,0	4,0

Observaciones / Hechos relevantes:

Sin Observaciones.



11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS

VALIDACIÓN	Fecha de la Actividad	Fronteras activas	Tamaño de la Muestra	% Fronteras que cumplen integridad y disponibilidad de lecturas de 2 años (Art. 18 Res. CREG 038 de 2014)	Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014)	Cumple validación de integridad	Cumple validación de requisitos de protección de datos
1	2021-06-12	4	1	100%	100%	CUMPLE	CUMPLE
2	2021-12-15	2	1	100%	100%	CUMPLE	CUMPLE
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95 %, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3%. Se verificará que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registradas y su disponibilidad por un periodo de al menos dos (2) años contados a partir del día de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el artículo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.

Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:

Sin Observaciones.